

山西兰花丹峰化工股份有限公司 废水（总排口）自行监测结果

单位mg/L

时间	项目	COD	NH ₃ -N
2013-11-1	0—2	39.1125	1.63
2013-11-1	2—4	18.041	1.47
2013-11-1	4—6	32.33	7.35
2013-11-1	6—8	27.4445	4.1
2013-11-1	8—10	25.2155	4.41
2013-11-1	10—12	20.397	3.61
2013-11-1	12—14	21.142	5.04
2013-11-1	14—16	17.219	1.94
2013-11-1	16—18	19.643	6.15
2013-11-1	18—20	28.0965	5.07
2013-11-1	20—22	27.9835	3.85
2013-11-1	22—0	19.9805	5.87
2013-11-2	0—2	21.2025	6.93
2013-11-2	2—4	27.064	4.26
2013-11-2	4—6	25.6045	4.82
2013-11-2	6—8	20.9655	6.18
2013-11-2	8—10	24.1085	11.75
2013-11-2	10—12	22.8165	光电异常
2013-11-2	12—14	23.7085	光电异常
2013-11-2	14—16	24.393	光电异常
2013-11-2	16—18	25.2675	光电异常
2013-11-2	18—20	24.87	4.4
2013-11-2	20—22	16.607	0

2013-11-2	22—0	15.7435	0
2013-11-3	0—2	18.8445	0
2013-11-3	2—4	25.594	3.65
2013-11-3	4—6	26.048	3.97
2013-11-3	6—8	21.8955	6.4
2013-11-3	8—10	16.5755	0
2013-11-3	10—12	15.3475	0
2013-11-3	12—14	22.462	0
2013-11-3	14—16	23.036	1.77
2013-11-3	16—18	21.977	1.07
2013-11-3	18—20	22.0185	0.89
2013-11-3	20—22	17.812	0.8
2013-11-3	22—0	17.612	1.96
	标准限值	150	25
	达标情况	100	100
	备注	1. 超标倍数 2. 污染物排放方式及去向	

山西兰花丹峰化工股份有限公司 废气自行监测结果

单位mg/m³

项 时间 及 点 位	项 目	颗 粒 物	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物
2013-11-1 0:00	锅炉	21.68	341.99	260.45
2013-11-1 1:00	锅炉	21.59	395.15	353.46
2013-11-1 2:00	锅炉	21.68	415.88	355.49
2013-11-1 3:00	锅炉	21.75	409.23	345.39
2013-11-1 4:00	锅炉	21.78	404.46	338.41
2013-11-1 5:00	锅炉	21.86	429.42	342.53
2013-11-1 6:00	锅炉	21.87	444.05	346.3
2013-11-1 7:00	锅炉	21.79	453.72	348.57
2013-11-1 8:00	锅炉	21.8	433.09	333.88
2013-11-1 9:00	锅炉	21.96	445.95	333.85
2013-11-1 10:00	锅炉	22	435.3	337.43
2013-11-1 11:00	锅炉	21.51	499.55	455.61
2013-11-1 12:00	锅炉	22.12	470.77	391.05
2013-11-1 13:00	锅炉	22.06	474.71	379.35
2013-11-1 14:00	锅炉	22.03	458.74	366.98
2013-11-1 15:00	锅炉	22.11	411.87	337.47
2013-11-1 16:00	锅炉	22.14	403.1	351.17
2013-11-1 17:00	锅炉	22.09	422.32	381.56
2013-11-1 18:00	锅炉	22.06	413.42	389.28
2013-11-1 19:00	锅炉	21.98	392.88	379.2
2013-11-1 20:00	锅炉	22.22	401.87	347.77
2013-11-1 21:00	锅炉	22.08	413.04	370.55
2013-11-1 22:00	锅炉	21.46	335.89	215.08
2013-11-1 23:00	锅炉	21.87	345.35	339.74
2013-11-2 0:00	锅炉	21.85	285.74	282.52
2013-11-2 1:00	锅炉	21.65	397.75	363.06
2013-11-2 2:00	锅炉	21.62	385.83	365.58

2013-11-2 3:00	锅炉	21.54	403.5	410.9
2013-11-2 4:00	锅炉	21.74	392.13	366.12
2013-11-2 5:00	锅炉	21.74	393.53	389.44
2013-11-2 6:00	锅炉	21.65	395.22	374.47
2013-11-2 7:00	锅炉	21.49	404.34	394.02
2013-11-2 8:00	锅炉	21.54	412.73	404.1
2013-11-2 9:00	锅炉	21.79	412.57	376.09
2013-11-2 10:00	锅炉	21.96	440.36	376.42
2013-11-2 11:00	锅炉	22.14	398.42	318
2013-11-2 12:00	锅炉	22.15	449.76	365.73
2013-11-2 13:00	锅炉	22.24	44.21	354.49
2013-11-2 14:00	锅炉	22.73	445.74	378.93
2013-11-2 15:00	锅炉	22.05	395.38	360.86
2013-11-2 16:00	锅炉	22.12	434.92	372.66
2013-11-2 17:00	锅炉	22.11	425.03	336.8
2013-11-2 18:00	锅炉	22.17	420.77	335.34
2013-11-2 19:00	锅炉	22.1	399.64	348.02
2013-11-2 20:00	锅炉	22.11	405.28	375.01
2013-11-2 21:00	锅炉	22.18	376.24	381.36
2013-11-2 22:00	锅炉	22.23	403.61	375.39
2013-11-2 23:00	锅炉	22.21	367.19	367.9
2013-11-3 0:00	锅炉	21.92	379.44	369.46
2013-11-3 1:00	锅炉	21.55	351.04	367.48
2013-11-3 2:00	锅炉	21.51	382.27	398.83
2013-11-3 3:00	锅炉	21.51	392	398.32
2013-11-3 4:00	锅炉	21.51	367.64	395.12
2013-11-3 5:00	锅炉	21.19	369.18	408.56
2013-11-3 6:00	锅炉	21.21	378.07	400.25
2013-11-3 7:00	锅炉	21.37	395.96	412.63
2013-11-3 8:00	锅炉	21.24	377.01	410.74
2013-11-3 9:00	锅炉	21.71	480.88	514.04
2013-11-3 10:00	锅炉	21.68	490.29	439.08
2013-11-3 11:00	锅炉	21.9	539.73	455.53

2013-11-3 12:00	锅炉	21.97	440.72	382.43
2013-11-3 13:00	锅炉	22.35	445.42	358.36
2013-11-3 14:00	锅炉	22.17	437.39	397.05
2013-11-3 15:00	锅炉	22.19	452.01	352.17
2013-11-3 16:00	锅炉	22.24	360.1	282.22
2013-11-3 17:00	锅炉	22.21	273	266.23
2013-11-3 18:00	锅炉	22.31	359.33	327.28
2013-11-3 19:00	锅炉	21.82	325.21	308.88
2013-11-3 20:00	锅炉	21.74	350.65	339.93
2013-11-3 21:00	锅炉	21.61	357.33	379.86
2013-11-3 22:00	锅炉	21.55	357.63	328.19
2013-11-3 23:00	锅炉	21.73	362.13	303.33