

项目时间	COD	灵灵	
2013-10-8	33. 65	1.02	
标准限值	150	25	
达标情况	达标	达标	
备注	污染物排放方式及去向; 这	E续排放,排入巴公河	

废气自行监测结果

单位 mg/m³

	项目				其它
时间及点位		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	(氟化物)
	0~1	26. 9	322. 83	406.82	
	1~2	27.02	318. 49	427.31	
	2~3	26.81	285. 63	467. 4	
	3~4	26.85	323. 19	459.37	
	4~5	26.84	310. 14	420.08	
	5 [~] 6	28. 53	245. 5	437.65	
	6 [~] 7	26.83	256. 47	429.69	
	7 [~] 8	26. 98	303. 45	472.67	
	8~9	26. 87	292	482.42	
	9 [~] 10	26.83	320. 39	493. 92	
	10 [~] 11	26. 96	166. 4	498.82	
2013-10-08	11 [~] 12	27. 08	185. 65	501.8	
锅炉	12 [~] 13	26. 9	272. 56	448.81	
	13~14	27. 02	204. 98	503. 99	
	14 [~] 15	26. 92	238.66	491.32	
	15 [~] 16	26. 84	272. 91	449. 03	
	16 [~] 17	26. 85	205. 84	437.72	
	17 [~] 18	26. 9	197. 77	407. 92	
	18 [~] 19	26. 91	291.72	459. 92	
	19 [~] 20	26.83	351.43	463. 21	
	20~21	27. 01	335. 84	438. 13	
	21~22	27. 04	382.09	464. 7	
	22~23	26. 98	347. 15	432.86	
	23~24	26.85	361.82	462.78	
标准限值		250. 00	900.00	无	
达标情况		达标	达标		
备注					