

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果

单位 mg/L (pH 除外)

项目 时间	COD	NH ₃ -N						
2013-11-4	9	6.08						
标准限值	150	70						
达标情况	达标	达标						
备注	排放至山西兰花工业污水处理有限公司							

废气自行监测结果 单位 mg/m³

项目 时间 & 点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-4 35t 锅炉	0:00		51.53	313.73
	1:00		66.30	345.46
	2:00		45.14	375.37
	3:00		45.17	339.39
	4:00		44.47	382.52
	5:00		47.52	400.17
	6:00		47.00	386.12
	7:00		44.32	363.00
	8:00		47.82	350.09
	9:00		77.75	367.23
	10:00		46.87	426.68
	11:00		34.91	404.46
	12:00		35.79	362.69
	13:00		32.44	377.14
	14:00		37.86	313.09
	15:00		40.22	414.36
	16:00		38.93	286.16
	17:00		43.77	332.77
	18:00		43.93	318.65
	19:00		49.60	368.42
20:00		60.54	448.79	
21:00		40.26	405.99	
22:00		40.86	441.42	
23:00		42.49	422.19	
标准限值	200	100.00		
达标情况		100%		
备注				