

# 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

## 废水（总排口）自行监测结果

单位 mg/L (pH 除外)

时间 \ 项目	COD	NH <sub>3</sub> -N						
2013-11-08	17	10.06						
2013-11-09	13	10.26						
2013-11-10	26	13.1						
标准限值	150	70						
达标情况	达标	达标						
备注	排放至山西兰花工业污水处理有限公司							

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-08 35t 锅炉	0:00		31.93	355.54
	1:00		52.65	323.38
	2:00		44.41	341.89
	3:00		50.15	413.55
	4:00		46.06	388.28
	5:00		56.55	391.13
	6:00		51.20	420.48
	7:00		51.62	440.66
	8:00		51.30	449.35
	9:00		50.26	459.23
	10:00		45.11	455.57
	11:00		38.77	460.60
	12:00		38.11	463.11
	13:00		29.57	368.70
	14:00		31.89	379.05
	15:00		29.80	405.66
	16:00		32.86	464.69
	17:00		31.91	478.43
	18:00		33.09	447.35
	19:00		33.67	432.02
20:00		35.02	388.92	
21:00		34.30	355.54	
22:00		38.95	312.84	
23:00		32.15	325.33	
标准限值		100		
达标情况		100%		
备注				

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目 时间 & 点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-09 35t 锅炉	0:00		34.63	315.19
	1:00		35.33	49.61
	2:00		37.23	329.18
	3:00		31.79	380.86
	4:00		33.04	358.97
	5:00		33.92	335.29
	6:00		35.73	373.35
	7:00		30.12	381.28
	8:00		36.16	387.84
	9:00		35.28	340.98
	10:00		36.67	334.53
	11:00		32.55	346.26
	12:00		37.27	481.67
	13:00		40.08	458.26
	14:00		52.90	492.71
	15:00		43.89	502.88
	16:00		39.08	513.08
	17:00		39.95	488.76
	18:00		40.15	485.65
	19:00		36.70	463.64
20:00		35.93	356.83	
21:00		42.75	385.06	
22:00		40.59	352.11	
23:00		40.45	322.65	
标准限值		100		
达标情况		100%		
备注				

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-10 35t 锅炉	0:00		32.11	485.95
	1:00		36.47	280.98
	2:00		38.28	291.27
	3:00		41.50	265.71
	4:00		42.12	248.36
	5:00		41.86	270.85
	6:00		43.52	278.53
	7:00		43.81	259.33
	8:00		46.67	263.85
	9:00		40.94	266.26
	10:00		38.43	327.04
	11:00		30.57	421.17
	12:00		32.61	419.47
	13:00		46.26	471.59
	14:00		45.75	404.25
	15:00		40.06	42.94
	16:00		36.58	151.25
	17:00		32.20	505.03
	18:00		30.82	497.58
	19:00		46.36	483.28
20:00		51.10	461.62	
21:00		45.71	487.56	
22:00		50.71	474.06	
23:00		35.39	492.96	
标准限值		100		
达标情况		100%		
备注				