

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果

单位 mg/L (pH 除外)

项目 时间	COD	NH ₃ -N						
2013-11-12	7	7.23						
标准限值	150	70						
达标情况	达标	达标						
备注	排放至山西兰花工业污水处理有限公司							

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-12 35t 锅炉	0:00		60.54	515.08	
	1:00		52.30	328.66	
	2:00		62.75	372.57	
	3:00		55.23	469.66	
	4:00		48.38	426.08	
	5:00		49.10	423.72	
	6:00		47.04	422.31	
	7:00		52.08	399.34	
	8:00		检查脱硫塔	检查脱硫塔	
	9:00		检查脱硫塔	检查脱硫塔	
	10:00		检查脱硫塔	检查脱硫塔	
	11:00		检查脱硫塔	检查脱硫塔	
	12:00		检查脱硫塔	检查脱硫塔	
	13:00		34.38	528.73	
	14:00		34.88	536.58	
	15:00		34.79	513.49	
	16:00		39.75	559.10	
	17:00		39.30	547.09	
	18:00		46.76	481.75	
	19:00		50.83	491.98	
	20:00		53.06	510.96	
	21:00		56.75	479.48	
	22:00		52.87	483.22	
23:00		57.00	493.67		
标准限值			100		
达标情况			100%		
备注					