

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果

单位 mg/L (pH 除外)

项目 时间	PH	COD	NH ₃ -N	SS				
2013-12-25	8.36	14.11	1.54	4.00				
标准限值	6-9	150	70	100				
达标情况	达标	达标	达标	达标				
备注	污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河							

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-12-25 锅炉	0:00	16.61	311.68	522.61	
	1:00	15.32	356.59	528.25	
	2:00	16.03	345.96	534.54	
	3:00	14.66	351.85	536.26	
	4:00	14.48	349.95	543.63	
	5:00	14.18	341.91	547.85	
	6:00	14.20	345.62	539.56	
	7:00	13.70	347.83	527.04	
	8:00	14.71	329.11	521.25	
	9:00	14.18	313.06	556.81	
	10:00	15.72	288.54	543.78	
	11:00	15.08	314.06	544.57	
	12:00	14.28	315.06	549.44	
	13:00	15.59	355.02	507.38	
	14:00	14.62	366.80	523.32	
	15:00	16.10	314.13	537.52	
	16:00	15.24	319.90	500.69	
	17:00	14.51	356.82	531.56	
	18:00	14.75	379.92	512.83	
	19:00	14.96	345.30	547.33	
20:00	15.18	348.12	522.10		
21:00	14.47	333.34	537.44		
22:00	14.59	340.66	512.29		
23:00	15.78	318.20	524.83		
标准限值		200.00	900.00	无	
达标情况		达标	达标		
备注					